

АКТ
проведения практической тренировки по
отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара(условно)
в ГБУСОССЗН «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

«25» августа 2016 г.

с.Барсучье, ул.Центральная 25
(место составления)

Комиссия в составе: директор учреждения Заходякина Т.А., главный государственный инспектор Ровеньского района по пожарному надзору Котин А.М., заместитель директора по общим вопросам Кравцова Л.А.
составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания, расположенного по адресу: Белгородская область, Ровеньский район, село Барсучье, улица Центральная, дом 25

(адрес, наименование юр. лица, ИП)

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ С ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ:

этажность - 3; количество эвакуационных выходов -5; система оповещения людей о пожаре – звуковым сигналом
количество человек, подлежащих эвакуации -47 из них маломобильных -18,

ВРЕМЯ:

подача вводной о возникновении пожара 14.00 _____
срабатывание СОУЭ, начало эвакуации 14.05 _____
завершение эвакуации из здания 14.32 _____
окончание переключки эвакуируемых людей 14.37 _____

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВАКУАЦИИ:

фактическое время эвакуации людей 0.37мин _____
количество эвакуируемых чел.- 46, из них детей – 18 ,
количество используемых эвакуационных выходов из здания - 5 _____,
количество постов безопасности у выходов – 2 _____,
наличие списков эвакуируемых людей имеются (не имеются) имеются(прилагается) _____,

ЗАМЕЧАНИЯ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ПО ЭВАКУАЦИИ:

1. Эвакуацию получателей социальных услуг и сотрудников считать удовлетворительной.
2. Действия персонала и получателей социальных услуг тренировку по экстренной эвакуации признать удовлетворительной.

Оценка действий обслуживающего персонала: считать удовлетворительной

Подписи членов комиссии:

Директор учреждения
Главный государственный инспектор
Ровеньского района по пожарному надзору
Заместитель директора по общим вопросам



Заходякина
Котин
Кравцова

Т.А.Заходякина

А.М.Котин

Л.А.Кравцова

Список

граждан, проживающих в
ГБСУСОССЗН «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по состоянию на
25.08.2016 год и присутствовавших на практической тренировке по отработке плана
эвакуации на случай возникновения пожара

1	Аникееенко Анатолий Иванович	Чикин
2	Алтынник Людмила Климентьевна	Али
3	Богданов Александр Ильич	Богданов
4	Бардакова Зинаида Ивановна	Бардакова
5	Веников Михаил Григорьевич	Веников
6	Винник Иван Яковлевич	Винник
7	Волочаев Алексей Никитьевич	Волочаев
8	Воробьев Михаил Семенович	Воробьев
9	Ворожбянова Нина Ефимовна	Ворожбянова
10	Гречишкина Тамара Акимовна	Гречишкина
11	Дронова Татьяна Михайловна	Дронова
12	Дуксеева Галина Ивановна	Дуксеева
13	Елфимов Василий Дмитриевич	Елфимов
14	Ермаков Сергей Владимирович	Ермаков
15	Желонкин Егор Николаевич	Желонкин
16	Зубков Николай Федорович	Зубков
17	Зубков Петр Викторович	Зубков
18	Зубкова Ксения Федоровна	Зубкова
19	Крапивина Дарья Павловна	Крапивина
20	Клименко Людмила Николаевна	Клименко
21	Конопля Виталий Александрович	Конопля
22	Махнач Антонина Федоровна	Махнач
23	Михайличенко Мария Власовна	Михайличенко
24	Никишин Валерий Павлович	Никишин
25	Никишина Зоя Тихоновна	Никишина
26	Овчинников Сергей Дмитриевич	Овчинников
27	Оголь Анатолий Сергеевич	Оголь
28	Орлова Нина Ефимовна	Орлова
29	Попова Зинаида Васильевна	Попова
30	Попов Геннадий Борисович	Попов
31	Ряднов Сергей Владимирович	Ряднов
32	Романенко Виктор Петрович	Романенко
33	Сабинин Григорий Егорович	Сабинин
34	Стародубцев Николай Федорович	Стародубцев
35	Севастьянов Владимир Васильевич	Севастьянов
36	Савенко Анатолий Николаевич	Савенко
37	Саламахин Владимир Александрович	Саламахин
38	Соколова Нина Сергеевна	Соколова

39	Салькова Антонина Федоровна	<i>Салькова</i>
40	Тихонов Сергей Борисович	<i>Тихонов</i>
41	Титовский Василий Яковлевич	<i>Титовский</i>
42	Титовская Евдокия Васильевна	<i>Титовская</i>
43	Чаплыгина Александра Серафимовна	<i>Чаплыгина</i>
44	Чеботарев Владимир Юрьевич	<i>Чеботарев</i>
45	Шестакова Тамара Владимировна	<i>Шестакова</i>
46	Шептухина Лидия Федоровна	<i>Шептухина</i>



Директор

[Handwritten signature]

Т.А.Заходякина



Утверждаю
Директор учреждения
Т.А.Заходякина
25.08.2016г.

План проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре

Тема тренировки: эвакуация работников и получателей социальных услуг в ГБУСОССЗН «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в случае возникновения пожара

Учебная цель: совершенствовать навыки работников и получателей социальных услуг по быстрой эвакуации из здания учреждения при пожаре.

Дата проведения: 25 августа 2016 года


Время: 20 минут

Состав участников: все работники учреждения и получатели социальных услуг

время	Учебные вопросы	Действия руководителя	Действия обучаемых
14.00-14.05	1.Оповещение о возникновении пожара	1. Дает вводную о возникновении пожара 2.Контролирует действия добровольной пожарной дружины	1.Ответственным лицом сообщает о пожаре в ближайшую пожарную часть 2. С помощью установленного сигнала и посыльными оповещаются работники и получатели социальных услуг о пожаре
14.05-14.15	2. Эвакуация людей из здания	1. Дает команду на эвакуацию людей из здания 2.Контролирует действия работников и получателей социальных услуг по эвакуации людей из здания	1.Открываются все эвакуационные выходы 2. Получатели социальных услуг под руководством обслуживающего персонала быстро, без паники и суеты эвакуируются из здания

			согласно схемы эвакуации
14.20-14.25	3.Проверка наличия работников и получателей социальных услуг	1. Дает команду на проверку наличия работников и получателей социальных услуг 2. Принимает доклады о наличии людей	1. Заместитель директора по общим вопросам на месте сбора по спискам проверяет наличие работников и получателей социальных услуг и докладывают руководителю

Ответственный за пожарную безопасность:
Начальник хозяйственного отдела



Е.В.Духина

Порядок
проведения тренировочных занятий
по эвакуации проживающих граждан в
ГБСУСОССЗН «Ровеньский дом-интернат для престарелых и
инвалидов
в случае возникновения пожара

1. День и время проведения занятий: **25.08.2016г в 14.00**
2. Руководитель учения – директор учреждения Т.А.Заходякина дает вводную персоналу и контролирует действия персонала по оповещению служб района (условно) о возникшем пожаре.
3. В ходе проведения практических занятий 25.08.2016 г. с 14 ч. 00 мин. по 14 час. 37 мин. было установлено, что:
- Санитарка палатная Брехунцова О.И. обнаружила в помещении вестибюля 2-го этажа задымление, открытое горение.
 - О чём оповестила администрацию и задействовал систему оповещения с помощью ручного извещателя.
 - Информацию о пожаре дежурный охранник Подгорный доводит до спасательных служб и звонит по телефону при угрозе возникновения пожара ПЧ-34 -01- 5-57-63 или 5-59-55 сот.тел.112, а также по местному телефону в ДПК 59-1-52 с. Барсучье, ГО ЧС 5- 67- 61 , Нагорьевская с/ администрация 53-1-42
- Сообщает о месте возгорания: с.Барсучье ул.Центральная 25 дом- престарелых (пример: 1-й этаж вход со двора напротив актового зала) проживающих 46 человек, обслуживающего персонала 17 чел.*
- По громкой связи через рупор оповещает всех проживающих о возникновении пожара и дает команду немедленно покинуть помещение.
4. - Тушение пожара первичными средствами проводили дежурный охранник Подгорный Н.И., Ильченко Д.- рабочий по обслуживанию здания, медсестра-Ряднова Л.П. (условно).
- Управление эвакуацией по громкой связи проводил начальник хозяйственного отдела Духина Е.В.. Оповещение проходило громко и чётко по всем этажам и помещениям.
 - Защитные средства имеются у 100% проживающих (ватно-марлевые повязки).
5. - Отключение здания от электрического тока провел электрик – Кальченко С.В.(условно).
- Обслуживающий персонал организывает тушение пожара имеющимися силами и средствами - **огнетушителями**
 - вооружается самоспасателями, марлевыми повязками, носилками, фонарями, закрывает окна и двери в помещениях, где возник пожар.

- выводит проживающих и выносит лежачих больных на площадку во дворе учреждения(**в зависимости от возникновения очага возгорания**)

Выводит со 2-го этажа женскую половину через запасной выход во двор учреждения (на себя и проживающих одевают марлевые повязки или самоспасатели)

- выводит со 2-го этажа мужскую половину через запасной выход во двор учреждения (на себя и проживающих одевают марлевые повязки или самоспасатели)

- выводит и выносят с 1-го этажа лежачих больных через запасной выход во двор учреждения(на себя и проживающих одевают марлевые повязки или самоспасатели)

- Колясочники выезжают через центральный и запасной выход двор учреждения

- Проверку всех помещений на наличие людей провели: старшая медсестра Сербина М.С., сестра-хозяйка Кравченко В.И., санитарка палатная Брехунцова О.И., Федоренко Т.а., Вдовина Т.А.

6. Эвакуация прошла дисциплинированно и оперативно.

7. Аптечки первой медицинской помощи имеются и выносились.

8. Проживающие выходили из здания с надетыми ватно-марлевыми повязками, средствами защиты органов дыхания.

Директор учреждения контролирует ход действий персонала, дублирует телефонные звонки о возникновении пожара(ПЧ-34, администрацию Нагорья) встречает прибывших сотрудников РОВД, ГО ЧС и др. сообщает об очагах возгорания, принятых мерах и особенностях объекта.

Доложить о сложившейся на объекте ситуации, количестве пострадавших и эвакуации людей в безопасное место (местный клуб)

9. Эвакуированные построились на территории учреждения на площадке, что является безопасной зоной, т.к. находится на расстоянии 50 метров от здания.

10. В холодное время года место временного сбора определено по договорённости с администрацией здания Дома культуры по адресу ул.Центральная, находящееся на пешем расстоянии 300 метров, что безопасно.

11. Время с момента обнаружения пожара и до момента оповещения людей составило 0 час. 30 мин.

12. Время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все помещения на наличие людей проверены, составило 10 мин 30 сек.

13. Общее время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все проживающие эвакуированы и присутствуют на месте сбора, составило: 09 мин. 45 сек., что, с учётом изменившейся численности эвакуированных, погодных условий и иных факторов,

соответствует, предыдущему результату.

Задействованные силы:

Медпункт Подгорная В.В.

Библиотека Шаповалова О.

Администрация Нагорьевского с/п

ВЫВОДЫ

1. Эвакуацию проживающих и сотрудников признать удовлетворительной
2. Действия обслуживающего персонала тренировки по экстренной эвакуации признать удовлетворительными

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Провести учёбу по порядку проведения эвакуации проживающих с работниками пищеблока в декабре 2016 года .



Директор учреждения

Т.А.Заходякина