



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, (4722) 32-43-00, факс 32-86-01, boguchs@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, (4722) 30-66-08, 30-66-10, факс 30-66-04
Отделение надзорной деятельности Ровеньского района
п.г.т. Ровеньки, ул. М.Горького, 32, (47238) 5-59-55, факс 5-59-55

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от « 10 » августа 2016 г. № 42

1. Провести проверку в отношении:

юридического лица – Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

1.1. Наименование объекта защиты:

территория, здания, сооружения, помещения дошкольного образовательного учреждения

1.2. Наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2. Место нахождения: Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, 25

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:

Котина Александра Михайловича – начальника отделения надзорной деятельности, главного государственного инспектора Ровеньского района по пожарному надзору

Новомлинскую Надежду Николаевну – старшего дознавателя отделения надзорной деятельности, государственного инспектора Ровеньского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: - не планируется

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

осуществления государственного контроля (надзора), направленного на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности на основании ежегодного плана проведения плановых проверок органа государственного пожарного надзора Белгородской области на 2016 год

задачами настоящей проверки являются:

оценка соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) организацией в процессе осуществления своей деятельности.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «16 августа 2016 г.

Проверку окончить не позднее «12» сентября 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

ст.ст. 6, 6.1 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»

⋮
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- **с 16 августа по 12 сентября 2016 г.** рассмотреть и осуществить анализ необходимых документов, относящихся к предмету проверки, при необходимости истребовать их копии, для приобщения к материалам проверки, обследовать используемые при осуществлении деятельности территории, здания, сооружения, помещения, оборудование, иное имущество к которому установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности, в случае необходимости истребовать копии документов, произвести отбор образцов (проб), исследования, экспертизы, необходимые для заключения о соответствии объекта надзора требованиям пожарной безопасности, установить уровень знаний работников требований пожарной безопасности, в случае необходимости истребовать копии документов, относящиеся к предмету проводимого мероприятия по контролю.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённый приказом МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 (зарегистрирован в Минюсте 13.07. 2012 г. № 24901).

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы (свидетельства о государственной регистрации, свидетельства ИНН, ОГРН, Устав, Положение);
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя организации;
- документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора);
- декларация пожарной безопасности (в случае, если предусмотрено её составление);
- техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установки систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты);
- правоустанавливающие документы на эксплуатацию объектов надзора (свидетельства о праве собственности, договоры аренды зданий, помещений, иных объектов защиты, агрегатов, в том числе договоры лизинга);
- технические паспорта зданий, сооружений;
- эксплуатационную (конструкторскую) документацию на технологические установки, оборудование, агрегаты;
- журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности;
- документы, подтверждающие прохождение соответствующими категориями работников обучения пожарно-техническому минимуму, с отрывом от производства;
- разработанные и утверждённые в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму, для каждой категории обучаемых работников организации, без отрыва от производства непосредственно в организации с учётом специфики профессиональной деятельности, особенностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых документов;
- квалификационные удостоверения лиц, допущенных к эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок (при наличии и эксплуатации соответствующего оборудования, агрегатов, установок);
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией (если проводилась независимая оценка рисков).

**Главный государственный инспектор
Ровеньского района по пожарному надзору**

А.М. Котин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Новомлинская Надежда Николаевна - государственный инспектор Ровеньского района по пожарному надзору, тел. (47238) 5-59-55, gpn-rovenki@belmchs.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-03-00, boguch@mail.ru
Отделение надзорной деятельности Ровеньского района
п. Ровеньки, ул. М. Горького, 32, (47238) 5-59-55

с. Барсучье
(место составления акта)

"25" августа 2016 г.
(дата составления акта)
10 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 42

По адресу/адресам:

Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная, 25
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 42 от 10 августа 2016 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Юридического лица – Государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

наименование объекта защиты: территория, здания, сооружения, помещения
дошкольного образовательного учреждения

наименование правообладателя (правообладателей) объекта защиты:
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Дата и время проведения проверки: 25 августа 2016 года

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы
Ровеньского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС
России по Белгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заходкевич Т.А. 25.08.2016г. 12.00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:**
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Котин Александр Михайлович – начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы, главный государственный инспектор Ровеньского района по
пожарному надзору

Новомлинская Надежда Николаевна – старший дознаватель отделения надзорной
деятельности и профилактической работы Ровеньского района, государственный
инспектор по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вышавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заходякина Татьяна Алексеевна – директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении выездной проверки)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

1) В здании ГБУСОССЗ этажные планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов п.6.1.4 ГОСТ Р 122.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. №260-ст

2) В коридоре 2 этажа здания ГБУСОССЗ являющимся путем эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, чем не обеспечено соблюдение требований табл. 3 п. 8 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» - нормативного документа по пожарной безопасности, что является нарушением пункта 33 Правил противопожарного режима утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390

3) Руководитель организации не обеспечил наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, что является нарушением пункта 9 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта с _____ получил(а):

Заходякина Татьяна Алексеевна директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» августа 2016



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



ПРОТОКОЛ

об административном правонарушении

«25» августа 2016г.

п. Ровеньки

Начальник отделения надзорной деятельности – главный государственный инспектор Ровеньского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Котин А.М.

(должность, ФИО должностного лица государственного пожарного надзора)

руководствуясь статьями: 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ)

(указывается законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Заходякина Татьяна Алексеевна
2. Дата и место рождения, гражданство: 03.07.1964 г.р., х. Кулаков Яр, Ровеньского района Белгородской области, гражданка России
3. Адрес место жительства, тел.: Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ленина, 76 кв 3 тел.8-909-20-23-742
4. Место работы (учёбы) Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
5. Занимаемая должность: директор
6. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 14 08 977119, выдан 28.07.2009г. ТП в Ровеньском районе МО УФМС России по Белгородской области в городе Алексеевка
7. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: к административной ответственности по статье 20.4 КоАП ранее не привлекалась

25 августа 2016 года в ходе проведения мероприятий по контролю в рамках осуществляемой плановой выездной проверки, которая проводилась в период времени с 16 августа по 12 сентября 2016 г. Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная д. 25, нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

- 1) В здании ГБУСОССЗ этажные планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов п.6.1.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. №260-ст
- 2) В коридоре 2 этажа здания ГБУСОССЗ являющимся путем эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, чем не обеспечено соблюдение требований табл. 3 п. 8 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» - нормативного документа по пожарной безопасности, что является нарушением пункта 33 Правил противопожарного режима утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390
- 3) Руководитель организации не обеспечил наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, что является нарушением пункта 9 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 - 8 настоящей статьи и статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса.

Должностному лицу

Заходякиной Т.А.
(фамилия, инициалы)

разъясняются его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1, 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 210-ФЗ)

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Статья 25.5. Защитник и представитель

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.

(в ред. Федерального закона от 27.11.2007 N 273-ФЗ)

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Кроме того, разъясняется, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и близких родственников, круг которых определен примечанием ст. 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно ч.2 ст. 24.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъясняется право давать объяснение на родном языке или на том языке, которым владеет лицо, а также пользоваться услугами переводчика бесплатно.

Владеет ли русским языком да Нуждается ли в помощи переводчика нет

В помощи адвоката (защитника) н. требуется
(указать: нуждаюсь, не нуждаюсь)

Права и обязанности разъяснены
(разъяснены, не разъяснены)

«25» августа 2016.

Подпись: В. Заходеншица

Объяснение лица, в отношении которого составлен протокол:

С нарушением требований в
укрепленном составе. Идет работа по
их устранению

Замечания по содержанию протокола:

С протоколом ознакомлен(а):

В. Заходеншица
подпись должностного лица

Заходеншица В.А.
ФИО



(Котин А.М.)
ФИО

Копию протокола получил(а)

_____ (_____
подпись законного представителя
юридического лица

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по «единому телефону доверия»: г. Белгород, тел. 8(4722)39-99-99



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
Управление Государственного пожарного надзора**
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Белгород, проспект Славы, 102, тел. 32-03-00, boguchs@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение НД Ровеньского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

п. Ровеньки, ул. М. Горького, 32, тел. 5-59-55, gpn-rovutki@gumchs.belgorod.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 42/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара.**

Юридическому лицу – «Государственному бюджетному стационарному учреждению
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» с. Барсучье ул. Центральная д. 25, Ровеньского
района, Белгородской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Отделения НД и ПР Ровеньского района по пожарному надзору N 42 от "10" августа 2016 г.,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период «25» августа 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа проведена проверка:

начальником ОНД и ПР – главным государственным инспектором Ровеньского района по
пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Когиным А.М.
старшим дежурным ОНД и ПР – государственным инспектором Ровеньского района по
пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Новомлинской Н.Н.

Юридического лица – «Государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» с. Барсучье ул. Центральная д. 25, Ровеньского
района, Белгородской области»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором – «Государственного бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» Заходехиной Татьяной Алексеевной
(указывается должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

1	2	3	4	5
1.	В здании ГБОУСОССЗ этажные планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов	п.6.1.4 ГОСТ Р 122.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. №260-ст		
2.	В коридоре 2 этажа здания ГБОУСОССЗ являющимся путем эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности	табл. 3 п. 8 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» - нормативного документа по пожарной безопасности, что является нарушением пункта 33 Правил противопожарного режима утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390		
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время	пункт 9 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.		

09.11.2016г

09.11.2016г

09.11.2016г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

29 августа 2016г.

п. Ровеньки, ул. М.Горького, 32

Начальник отделения надзорной деятельности – главный государственный инспектор Ровеньского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Котин Александр Михайлович руководствуясь статьями 29.5, 29.6, 29.7 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, рассмотрев протокол об административном правонарушении от 25 августа 2016 года (далее – протокол) в отношении директора Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Заходякиной Татаьяны Алексеевны 03 июля 1964 года рождения в х. Кулаков Яр, Ровеньского района, Белгородской области, (паспорт гр-на РФ серия 14 08 номер 977119, выдан 28.07.2009г. ТП в Ровеньском районе МО УФМС России по Белгородской области в городе Алексеевка), проживающей по адресу: Белгородская область, п. Ровеньки, ул. Ленина, д. 76, кв 3 т. 8-909-20-23-742, ранее к административной ответственности по статье 20.4 КоАП не привлекавшейся

У С Т А Н О В И Л:

25 августа 2016 года в ходе проведения мероприятий по контролю в рамках осуществляемой плановой выездной проверки, которая проводилась в период времени с 16 августа по 12 сентября 2016 г. Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Белгородская область, Ровеньский район, с. Барсучье, ул. Центральная д. 25, нарушил требования пожарной безопасности, а именно:

- 1) В здании ГБУСОССЗ этажные планы эвакуации не выполнены на основе фотолюминесцентных материалов п.6.1.4 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. №260-ст
- 2) В коридоре 2 этажа здания ГБУСОССЗ являющимся путем эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности, чем не обеспечено соблюдение требований табл. 3 п. 8 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» - нормативного документа по пожарной безопасности, что является нарушением пункта 33 Правил противопожарного режима утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390
- 3) Руководитель организации не обеспечил наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, что является нарушением пункта 9 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 - 8 настоящей статьи и статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, Заходякина Т.А. по факту выявленных нарушений требований пожарной безопасности пояснила, что подтверждает наличие выявленных нарушений и обязуется устранить.

Заходякина Т.А., являясь руководителем организации, в силу статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», обязан соблюдать требования пожарной безопасности, в том числе: обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, а также несёт персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации.

Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Вина Заходякина Т.А. подтверждается:

протоколом об административном правонарушении, составленным 25 августа 2016 года в установленном законом порядке, из которого следует, что с протоколом Заходякина ознакомлена, в протоколе имеются её объяснения, копия протокола вручена Заходякиной под роспись;

распоряжением о проведении плановой выездной проверки от 10.08.2016 года № 42, копия которого перед началом проведения проверки вручена в установленный срок под роспись;

актом проверки от 25 августа 2016 года № 42, из которого следует, что Заходякиной акт получен, с результатами проверки последний ознакомлена;

Совокупность представленных доказательств позволяет сделать вывод о виновности Заходякиной Т.А. в совершении административных правонарушений, предусмотренной частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ. К тому же, законодательство РФ о пожарной безопасности не ставит в зависимость выполнение требований пожарной безопасности от наличия либо отсутствия на предприятии финансовых средств.

Согласно протокола об административном правонарушении и других материалов дела, установлено, что Заходякина Т.А. совершила административное правонарушение в результате одного бездействия, т.е. невыполнения требований пожарной безопасности на объектах защиты используемых (эксплуатируемых) Государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в процессе осуществления своей деятельности.

По требованиям ч. 1 ст. 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время и по месту совершения административного правонарушения.

При назначении наказания учитывается:

- характер совершённого правонарушения, особая опасность которого заключается в том, что совершено административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность;
- личность виновного и его имущественное положение: является руководителем организации, ежемесячно получает заработную плату в размере 23 тыс. рублей;
- обстоятельства смягчающие и обстоятельства, отягчающие административную ответственность – обстоятельством смягчающим административную ответственность следует признать впервые совершённое административное правонарушение в области пожарной безопасности, обстоятельства отягчающие административную ответственность не установлены.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено, что административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами (ч.1 ст.3.1).

На основании изложенного, руководствуясь статьями: 23.34; 29.9 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях и принимая во внимание смягчающие обстоятельства и положения административного законодательства РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Директора Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ровеньский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Заходякину Татьяну Алексеевну 1964 года рождения в соответствии с протоколом об административном правонарушении от 25 августа 2016 года, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде предупреждения.

Объявить Заходякиной Т.А., что настоящее постановление может быть обжаловано в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления главному государственному инспектору Белгородской области по пожарному надзору (г. Белгород, ул. Волчанская, 163) или в суд (п. Ровеньки, ул. Кирова, 8), а также что постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Главный государственный инспектор
Ровеньского района по пожарному надзору
ст.лейтенант внутренней службы



А.М. Котин

