



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguch@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-10

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району
п. Ровеньки, ул. М. Горького, 32, 5-59-55, gpm-rovnenki@31.mchs.gov.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора
юридического лица
№ 23

п. Ровеньки, ул. М. Горького, 32
(место составления акта)

«28» октября 2020 г.
(дата составления акта)

в 12 часов 00 минут
(время составления акта)

по адресу: Белгородская область, Ровенький район, с. Барсучье, ул. ул. Центральная 25
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения органа государственного надзора о проведении плановой
выездной проверки юридического лица № 23 от 02.10.2020 г. выданного ВрИО начальника
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Белгородской области лейтенантом внутренней службы Майоровым
М.А.

(вид документа с указанием реквизита (номер, дата), фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, инициалы распоряжения или приказа о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(стационар / выездной)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
"РОВЕНЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

23. 28 октября 2020 года

(Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Ровеньскому району Управления надзорной деятельности и ПР Главного управления МЧС
России по Белгородской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

«23» 10 2020 г в 10 час 00 мин директор государственного бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Ровенький
психоневрологический интернат" Заходякина Татьяна Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
Не требуется

(отсутствует в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Соловьёв Дмитрий Юрьевич начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области, Майоров Максим Александрович старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области.

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностная единица, наименование (ин) проверки)

При проведении проверки присутствовала: директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения "Ровеньский психоневрологический интернат" Заходякина Татьяна Алексеевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, имени должностного лица (должностная единица) для контроля

В ходе проведения проверки:

- Не выявлены нарушения требований пожарной безопасности

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяемого)

Специальное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

Специальное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые к акту документы:

- Документ, подтверждающий полномочия руководителя организации;
- Документ, подтверждающий право владения или пользования (распоряжения) объектом защиты (свидетельство о собственности, договор аренды, свидетельство на право оперативного управления и т.д., здания, помещений, территории);
- Договоры на плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПЗ;
- Последние акты проверок работоспособности систем АПЗ (автоматической пожарной сигнализации, системы пожаротушения, дымоудаления и т.д.), акты проверки внутреннего противопожарного водопровода;
- Документы по ограничительной обработке строительных конструкций и отделочных материалов (акты выполненных работ, сертификаты на применяемые составы, заключения специалистов);
- Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории объекта;
- Документы о прохождении занятий по курсу пожарно-технического минимума;
- Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности;
- Инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта, разработанную в соответствии с разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и взрывопожароопасного помещения производственного или складского назначения;
- Журнал регистрации ответственных с паспортами на огнетушители.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Соловьёв Дмитрий Юрьевич

«28» октября 2020 г.



старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы № 1
Ровеньскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Михорев Максим
Александрович «28» октября 2020 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по лицу(ам)
директор государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания
системы социальной защиты населения "Ровеньский психоневрологический интернат"
Заходякина Татьяна Алексеевна

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» октября 2020г. [Signature]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, отсутствовавших при проведении мероприятий по проверке/ проверке)

	от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?		
159.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	да
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	н/р
161.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в детских учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее чем за 1 час до прихода детей?	Пункт 85 ППР	н/р
162.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление специально отведенное место золы и шлака, вытребованных из топок?	Пункт 85 ППР	н/р
163.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	да
164.	Исключено ли проверяемым лицом устройство топочных отверстий печей в палатах медицинских учреждений?	Подпункт "г" пункта 136(1) ППР	н/р
Источники открытого пламени			
165.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб пальцами лампы и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт "з" пункта 23 ППР	да
166.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	н/р
167.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	н/р
168.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	н/р
169.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	н/р

<1> Указывается: "да", "нет" либо "н/р" - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, N 30, ст. 3579; 16.07.2012, N 29, ст. 3997; 08.07.2013, N 27, ст. 3477; 30.06.2014, N 26, ст. 3366; 20.07.2015, N 29, ст. 4360; 04.07.2016, N 27, ст. 4234; 31.07.2017, N 31, ст. 4793.

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 30.06.2014, N 26, ст. 3577; 16.03.2015, N 11, ст. 1607; 16.11.2015, N 46, ст. 6397; 11.04.2016, N 15, ст. 2105;

29.08.2016, N 35, ст. 5327; 27.03.2017, N 13, ст. 1941.

<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, N 15.

<5> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, N 14.

Г.А. Заходякина, директор

(инициалы, фамилия, должность)

проверяемого лица)

Д.Ю. Соловьев, начальник

ОНД и ПР по Ровеньскому району УНД и ПР

ГУ МЧС России по Белгородской области

(инициалы, фамилия, должность

должностного лица, проводящего плановую проверку

и заполняющего проверочный лист)


(подпись)

26.10.2020
(дата)


(подпись)

26.10.2020
(дата)